



*Elektrizitäts- und Wasserwerk  
Chirchgass 1 9475 Sevelen*

*Telefon 081 750 10 50  
MWST Nr. 173'315*

*Telefax 081 750 10 59  
ews@sevelen.ch*

## **Merkblatt Wärmepumpen**

Hausanschlussüberstromunterbrecher = 25 A  
Wärmepumpe = 20 A

-> Schraubsicherung nehmen (wegen Selektivität)

Hausanschlussüberstromunterbrecher = 25 A  
Wärmepumpe = 16 A

-> Schraubsicherung nehmen, eventuell LS-Typ C 16 A (wegen Selektivität)

Die EN 50160 betreffend Spannungsqualität ist einzuhalten.

Sperrung Wärmepumpe Kdo. 24  
Sperrung Zusatzheizung Kdo. 14  
Sperrung Boiler separates Kommando.

Bei der Inbetriebnahme bitte Bescheid geben, damit wir eventuell den Empfänger wechseln und die Sperrung kontrollieren können.

Luft-Wärmepumpen werden nur mit Ergänzung eines Gütesiegels unterstützt.

Baugesuch für den Einbau der Wärmepumpe bei der Bauverwaltung einfordern.  
(Bauherr)